

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

КНИМ 07220061000201580842
от 21.01.2022



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код⁴



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Кабардино - Балкарской Республике

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99
тел.: – 8-8662-74-06-05, 8-8662-74-35-38, факс: 8-8662-74-26-50, e-mail: gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, e-mail: undprkbr@skfo.mchs.gov.ru, тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району
361333, г. Нарткала ул. Терешковой, 1, тел: 8-(86635) 4-43-24, факс: 4-43-24, e-mail: ondpr05@skfo.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №2» г.п. Нарткала в лице директора Нагацовой Алины Борисовны
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 4 от «21» января 2022 года
в период с «28» января 2022 г. по «28» января 2022 г.

Ст. инспектор ОНДПР Урванского района по пожарному надзору ст. лейтенант

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
внутренней службы Хежесв Алим Альбертович
органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор МКДОУ
«Детский сад №2» Нагацуева Алина Борисовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектовать пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и соединительными полугайками,	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479	28.09.2022г.	
2.	Организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479,	28.09.2022г.	
3.	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных	п.17 (б) Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479	28.09.2022г.	

	<i>жарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;</i>	<i>16.09.2020 №1479</i>		
4.	<i>В здании предусмотренные проектной документацией установить двери поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</i>	<i>п.16 (д) Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479</i>	<i>28.09.2022г.</i>	
5.	<i>На путях эвакуации отделки стен из горючих материалов демонтировать;</i>	<i>ч.8 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i>	<i>28.09.2022г.</i>	
6.	<i>Здание оборудовать эвакуационным освещением, включаемся при прекращении электропитания рабочего освещения.</i>	<i>п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479</i>	<i>28.09.2022г.</i>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКДОУ ««Детский сад №2»

Нагацужева Алина Борисовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Ст. инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Урванского района по
пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы

Хежсев Алим Альбертович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.